Internal - Unprotected

Código 002.020_Monitorização_Pressão
Nome Monitorização de Pressão
Área Distribuição
Empresa Paxgás
Periodo 2º Trimestre 2025
Periocidade Trimestral

Número de pontos monitorizados 2

Sem Ocorrencias sim (sim/não)

Sem Ocorrencias	sim	(sim/nao)														
Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização				Período de monitorização			Valor de pressão				,	Valor de re		
		Identificação			1	Início	Fim	min		max					Identificação	
		Infraestrutura	Concelho	Nível de pressão	Critério de monitorização	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)	Médio (barg)	min (barg)	max (barg)	(valor regulamentar, contratual, outro)	Conclusões
Sim	СР	PM 1 - Beja	0205	BP	PP	20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,27	20250506 1	2,75	20250511 2	2,6	0,5	4	Regulamentar	Conforme
Sim	СР	Saida da UAG Beja	0205	ВР	PP	20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,3	20250403 0	2,6	20250401 2	2,6	0,5	4	Regulamentar	Conforme