Internal - Unprotected

Código002.020_Monitorização_PressãoNomeMonitorização de PressãoÁreaDistribuiçãoEmpresaPaxgásPeriodo3º Trimestre 2025PeriocidadeTrimestral

Número de pontos monitorizados 2

Sem Ocorrencias sim (sim/não)

Sem Ocorrencias	sim	(sim/não)														
Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização				Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência				
		Identificação			1	Início Fim		min		max				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Identificação	
		Infraestrutura	Concelho	Nível de pressão	Critério de monitorização	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)	Médio (barg)	min (barg)	max (barg)	(valor regulamentar, contratual, outro)	Conclusões
Sim	СР	PM 1 - Beja	0205	BP	PP	20250701 05:00:00	20251001 04:59:59	2,40	20250725 11:28:11	2,65	20250922 02:26:57	2,60	0,50	4,00	Regulamentar	Conforme
Sim	CP	Saida da LIAG Beia	0205	BP	pp	20250701 05:00:00	20251001 04:59:59	2 40	20250725 11:17:29	2 70	20250703 04:08:51	2 65	0.50	4 00	Regulamentar	Conforme