

Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 2ºT 2024

Beiragás - Companhia de Gás das Beiras, S.A.

Código	D05
Nome	Monitorização de Pressão
Área	Distribuição
Substitui	4.24 e 4.25
Periodicidade	Trimestral
Modelo	1

Número de pontos monitorizados 32

Sem Ocorrências sim (sim/não)

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	min		max		Médio (barg)	min (barg)	max (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
0	CP	PM 1 - Alcains	502	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	2,04	07:22:36	2,23	02:55:15	2,16	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Covilhã	503	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	2,83	07:09:48	3,01	01:44:18	2,96	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Fundão	504	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	2,17	07:57:28	2,24	08:53:13	2,23	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Guarda	907	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	2,47	09:28:13	2,50	21:55:43	2,48	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Lamego	1805	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	1,86	12:13:46	3,17	03:55:24	3,05	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Lousã	607	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	2,21	16:28:26	3,07	02:26:52	3,00	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Santa Comba Dão	1814	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	3,26	13:59:51	3,60	20:31:50	3,56	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Seia	912	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	2,05	11:55:54	3,35	16:08:12	3,07	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Tondela	1821	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	3,42	08:44:17	3,68	23:23:08	3,60	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Viseu	1823	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	2,71	13:48:11	3,04	01:30:06	2,95	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Mortágua Vila	1808	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	1,75	10:28:07	2,03	22:46:19	1,99	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Tortosendo	503	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	2,37	17:38:32	2,56	04:17:52	2,47	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Nelas	1809	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	1,73	14:09:07	2,78	03:01:40	2,46	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Mangualde	1806	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	1,76	15:07:02	2,06	00:01:25	2,01	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Miranda do Corvo	609	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	2,34	10:45:41	3,06	05:00:00	2,97	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM_TONDELA	1821	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	3,53	03:32:00	3,70	02:18:43	3,63	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM_CASTELO BRANCO	502	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	2,10	06:57:36	2,21	01:22:31	2,16	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM_COVILHÃ	503	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	2,94	12:41:38	3,07	02:07:13	3,01	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM_FUNDÃO	504	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	2,21	05:00:00	2,25	19:37:18	2,22	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM_GUARDA	907	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	2,51	07:11:36	2,59	00:51:09	2,55	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM_MANGUALDE	1806	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	1,76	15:20:39	2,06	02:03:37	2,01	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM_MORTÁGUA_VILA	1808	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	1,77	11:27:40	2,00	12:12:18	2,00	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM_MORTÁGUA_ZONA INDUSTRIAL	1808	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	3,13	13:17:47	3,51	01:29:05	3,45	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM_NELAS	1809	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	2,26	10:14:43	2,79	05:23:40	2,52	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM_SANTA COMBA DÃO	1814	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	3,27	14:00:37	3,63	02:20:35	3,57	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM_TORTOSENDO	503	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	2,40	17:12:41	2,56	05:12:11	2,47	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM_VISEU	1823	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	2,78	14:02:32	3,04	01:35:36	3,00	0,50	4,00	VR	Conforme

Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 3ºT 2024

Beiragás - Companhia de Gás das Beiras, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência				Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	min		max		Médio (barg)	min (barg)	max (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho			dd/mm/aaaa hh:mm:ss	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
0	CP	UAG_LAMEGO	1805	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	1,90	12:11:00	3,20	01:06:03	3,05	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	UAG_LOUSÃ	607	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	2,40	16:09:20	3,10	05:00:00	3,05	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	UAG_SATÃO	1817	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	2,20	09:35:11	3,00	10:33:45	2,57	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	UAG_SEIA	912	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	2,10	11:45:53	3,20	09:46:14	3,09	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	UAG OLIVEIRA DO HOSPITAL	611	BP	PP	01/04/2024 05:00:00	01/07/2024 04:59:00	1,70	17:22:12	3,10	01:25:42	3,02	0,50	4,00	VR	Conforme