

Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 3ºT 2024

Medigás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural do Alentejo, S.A.

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Código | D05 |
| Nome | Monitorização de Pressão |
| Área | Distribuição |
| Substitui | 4.24 e 4.25 |
| Periodicidade | Trimestral |
| Modelo | 1 |

Número de pontos monitorizados 4

Sem Ocorrências sim (sim/não)

| Monitorização contínua (sim/não) | Motivo da monitorização | Ponto de monitorização | | | Critério de monitorização | Período de monitorização | | Valor de pressão | | | | Valor de referência | | | Conclusões | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|----------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|---------------------|------------|------------|------------|---|
| | | Identificação | | Nível de pressão | | Início | Fim | min | | max | | Médio (barg) | min (barg) | max (barg) | | Identificação (valor regulamentar, contratual, outro) |
| | | Infraestrutura | Concelho | | | dd/mm/aaaa hh:mm:ss | dd/mm/aaaa hh:mm:ss | (barg) | (hh:mm:ss) | (barg) | (hh:mm:ss) | | | | | |
| 0 | CP | PM 1 - Alvor | 0811 | BP | PP | 01/07/2024 05:00:00 | 01/10/2024 04:59:59 | 2,20 | 08:52:47 | 3,20 | 03:12:09 | 3,00 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| 0 | CP | PM 1 - Faro | 0805 | BP | PP | 01/07/2024 05:00:00 | 01/10/2024 04:59:59 | 2,68 | 10:19:44 | 3,25 | 02:41:17 | 3,15 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| 0 | CP | UAG Olhão | 0810 | BP | PP | 01/07/2024 05:00:00 | 01/10/2024 04:59:59 | 2,70 | 14:04:48 | 3,30 | 01:35:30 | 3,19 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| 0 | CP | UAG Portimão | 0811 | BP | PP | 01/07/2024 05:00:00 | 01/10/2024 04:59:59 | 2,59 | 16:47:58 | 3,29 | 01:55:50 | 3,06 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |