

Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 4ºT 2024

Medigás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural do Alentejo, S.A.

Código	D05
Nome	Monitorização de Pressão
Área	Distribuição
Substitui	4.24 e 4.25
Periodicidade	Trimestral
Modelo	1

Número de pontos monitorizados 4

Sem Ocorrências sim (sim/não)

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	min		max		Médio (barg)	min (barg)	max (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho			dd/mm/aaaa hh:mm:ss	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
0	CP	PM 1 - Alvor	0811	BP	PP	01/10/2024 05:00:00	01/01/2025 04:59:59	2,46	10:29:40	3,19	02:47:36	2,91	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Faro	0805	BP	PP	01/10/2024 05:00:00	01/01/2025 04:59:59	2,56	13:04:21	3,21	01:32:00	3,06	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	UAG Olhão	0810	BP	PP	01/10/2024 05:00:00	01/01/2025 04:59:59	2,60	13:02:28	3,30	02:09:47	3,13	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	UAG Portimão	0811	BP	PP	01/10/2024 05:00:00	01/01/2025 04:59:59	2,59	10:07:56	3,20	22:57:53	3,03	0,50	4,00	VR	Conforme