

Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 1ºT 2024

Tagusgás - Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.

Código	D05
Nome	Monitorização de Pressão
Área	Distribuição
Substitui	4.24 e 4.25
Periodicidade	Trimestral
Modelo	1

Número de pontos monitorizados	37
---------------------------------------	----

Sem Ocorrências	sim	(sim/não)
------------------------	-----	-----------

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
0	CP	1001	1214	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,29	09:47:35	2,65	03:57:53	2,53	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	1002	1214	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,36	09:43:15	2,68	03:23:31	2,53	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	1003	1406	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,23	11:43:59	2,67	06:04:06	2,57	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	1004	1419	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	3,19	08:54:07	3,51	01:31:04	3,27	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	1005	1421	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,45	08:11:36	2,64	04:29:01	2,53	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	1006	1421	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,81	19:09:08	3,46	04:24:59	3,27	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	1007	1416	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,31	14:53:04	2,64	02:56:00	2,47	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	1008	1416	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,15	11:16:35	2,69	02:17:45	2,50	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	1009	1410	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,96	15:20:58	3,53	01:30:32	3,26	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	1010	1402	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,24	10:50:34	2,68	06:41:37	2,47	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	1011	1418	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,19	10:16:20	2,60	01:10:12	2,47	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	1012	1402	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,55	05:00:00	2,55	05:00:00	2,55	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	1013	1204	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	3,73	07:54:07	3,94	03:07:54	3,85	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	1014	1419	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	3,31	05:00:00	3,30	05:00:00	3,31	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	1015	1401	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,52	17:31:52	2,59	14:10:36	2,55	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	1016	1415	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	3,14	15:03:36	3,65	04:12:35	3,54	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	1017	1401	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	3,40	11:26:47	4,34	07:39:45	4,03	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	2001	1404	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,60	10:05:22	3,70	05:00:00	3,57	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	2002	1401	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,50	07:17:46	2,60	05:00:00	2,58	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	2003	1407	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,50	14:28:00	2,70	21:32:01	2,61	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	2004	1407	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,30	10:00:07	3,00	05:00:00	2,86	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	2005	1409	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,50	05:00:00	2,50	05:00:00	2,50	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Relvão	1407	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	1,73	10:55:29	3,03	07:00:43	2,67	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Almeirim	1403	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,99	16:40:11	3,70	04:08:00	3,50	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Coruche	1409	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,48	06:07:42	2,54	05:00:00	2,52	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Santarém	1416	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,22	19:55:24	2,67	02:18:06	2,44	0,50	4,00	VR	Conforme

Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 1ºT 2024

Tagusgás - Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho			dd/mm/aaaa hh:mm:ss	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
0	CP	PM 1 - Portalegre	1214	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,28	09:46:46	2,65	03:12:27	2,52	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Tomar	1418	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,25	10:16:10	2,55	04:15:53	2,47	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - VN Barquinha	1420	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,98	15:20:14	3,53	05:00:00	3,26	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Torres Novas	1113	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	3,15	10:44:29	3,51	05:00:00	3,25	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Ponte de Sor	1213	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	3,27	05:00:00	3,27	05:00:00	3,27	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Campo Maior	1204	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	3,65	08:31:27	3,90	04:13:33	3,81	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Ourém	1421	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,47	19:45:25	2,68	04:28:29	2,56	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Fátima	1421	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	2,62	20:28:06	3,38	23:03:30	3,19	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM1 - Salvaterra de Magos	1415	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	3,42	00:28:24	3,68	15:34:58	3,57	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Elvas	1207	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	3,73	07:22:07	3,85	02:43:12	3,80	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	GRMS 8009	1213	BP	PP	01/01/2024 05:00:00	01/04/2024 04:59:00	3,39	00:05:37	4,12	00:55:45	3,46	0,50	4,00	VR	Conforme