

Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 4ºT 2023

Paxgás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Beja, S.A.

Código	D05
Nome	Monitorização de Pressão
Área	Distribuição
Substitui	4.24 e 4.25
Periodicidade	Trimestral
Modelo	1

Número de pontos monitorizados	2
---------------------------------------	---

Sem Ocorrências	sim	(sim/não)
------------------------	-----	-----------

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
0	CP	PM 1 - Beja	0205	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,33	10:51:39	2,67	01:14:18	2,59	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	Saida da UAG Beja	0205	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,40	11:30:05	2,90	11:07:01	2,61	0,50	4,00	VR	Conforme