

Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 3ºT 2022

Duriensegás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural do Douro, S.A.



Código	D05
Nome	Monitorização de Pressão
Área	Distribuição
Substitui	4.24 e 4.25
Periodicidade	Trimestral
Modelo	1

Número de pontos monitorizados	14
---------------------------------------	----

Sem Ocorrências	sim	(sim/não)
------------------------	-----	-----------

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho			dd/mm/aaaa hh:mm:ss	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	PM 1 - Amarante	1301	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	2,34	12:30:51	2,79	14:39:58	2,64	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Bragança	0402	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	2,65	10:00:30	3,57	03:14:24	3,07	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Chaves	1703	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	2,65	09:26:11	3,22	02:48:32	3,05	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Marco Canaveses	1307	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	2,40	09:35:21	2,76	10:52:50	2,57	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Vidago	1703	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	2,47	17:26:31	2,58	05:12:21	2,53	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Vila Boa de Quires	1307	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	2,14	09:22:33	2,60	17:28:37	2,55	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Vila Real	1714	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	2,72	09:07:00	3,74	05:10:07	3,08	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	UAG AMARANTE	1301	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	2,21	10:31:19	2,70	01:22:02	2,58	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	UAG BRAGANÇA	0402	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	2,58	10:02:14	3,59	04:17:45	3,09	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	UAG CHAVES	1703	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	2,69	08:04:08	3,30	02:47:59	3,07	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	UAG MARCO DE CANAVESES	1307	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	2,40	09:42:42	5,75	13:31:55	2,55	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	UAG VIDAGO	1703	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	2,39	09:31:17	2,75	22:33:07	2,64	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	UAG VILA BOA DE QUIRES	1307	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	1,89	10:03:27	3,00	10:13:08	2,50	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	UAG VILA REAL	1714	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	2,91	08:27:01	3,69	04:48:44	3,10	0,50	4,00	VR	Conforme