# Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 3ºT 2022

Paxgás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Beja, S.A.

distribuição gás natural

| | |
|---|---|
| **Código** | D05 |
| **Nome** | Monitorização de Pressão |
| **Área** | Distribuição |
| **Substitui** | 4.24 e 4.25 |
| **Periodicidade** | Trimestral |
| **Modelo** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Número de pontos monitorizados** | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **Sem Ocorrências** | sim | **(sim/não)** |

| Monitorização contínua (sim/não) | Motivo da monitorização | Ponto de monitorização | | | Critério de monitorização | Período de monitorização | | Valor de pressão | | | | | Valor de referência | | | Conclusões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Identificação | | Nível de pressão | | Início | Fim | Mín | | Máx | | Médio (barg) | **Mín** (barg) | **Máx** (barg) | **Identificação** (valor regulamentar, contratual, outro) | |
| | | Infraestrutura | Concelho | | | dd/mm/aaaa hh:mm:ss | dd/mm/aaaa hh:mm:ss | (barg) | (hh:mm:ss) | (barg) | (hh:mm:ss) | | | | | |
| 0 | CP | PM 1 - Beja | 0205 | BP | PP | 01/07/2022 05:00:00 | 01/10/2022 04:59:59 | 2,20 | 08:50:44 | 2,62 | 02:49:31 | 2,58 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| 0 | CP | Saida da UAG Beja | 0205 | BP | PP | 01/07/2022 05:00:00 | 01/10/2022 04:59:59 | 2,30 | 08:38:00 | 2,63 | 03:17:31 | 2,58 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |