

# Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 4ºT 2023

## Dianagás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Évora, S.A.



|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Código</b>        | D05                      |
| <b>Nome</b>          | Monitorização de Pressão |
| <b>Área</b>          | Distribuição             |
| <b>Substitui</b>     | 4.24 e 4.25              |
| <b>Periodicidade</b> | Trimestral               |
| <b>Modelo</b>        | 1                        |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Número de pontos monitorizados</b> | 6 |
|---------------------------------------|---|

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| <b>Sem Ocorrências</b> | sim | (sim/não) |
|------------------------|-----|-----------|

| Monitorização contínua (sim/não) | Motivo da monitorização | Ponto de monitorização |          |                  | Critério de monitorização | Período de monitorização |                     | Valor de pressão |            |        |            |              | Valor de referência |            |   | Conclusões |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|----------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------------|---------------------|------------|---|------------|
|                                  |                         | Identificação          |          | Nível de pressão |                           | Início                   | Fim                 | Mín              |            | Máx    |            | Médio (barg) | Mín (barg)          | Máx (barg) | Identificação (valor regulamentar, contratual, outro) |            |
|                                  |                         | Infraestrutura         | Concelho |                  |                           | dd/mm/aaaa hh:mm:ss      | dd/mm/aaaa hh:mm:ss | (barg)           | (hh:mm:ss) | (barg) | (hh:mm:ss) |              |                     |            |   |            |
| 0                                | CP                      | PM 1 - Évora           | 0705     | BP               | PP                        | 01/10/2023 05:00:00      | 01/01/2024 04:59:59 | 2,66             | 19:08:23   | 3,21   | 04:51:26   | 3,00         | 0,50                | 4,00       | VR  | Conforme   |
| 0                                | CP                      | PM 1 - Sines           | 1513     | BP               | PP                        | 01/10/2023 05:00:00      | 01/01/2024 04:59:59 | 3,47             | 07:14:58   | 3,54   | 23:49:36   | 3,52         | 0,50                | 4,00       | VR  | Conforme   |
| 0                                | CP                      | PM 2 - Sines           | 1513     | BP               | PP                        | 01/10/2023 05:00:00      | 01/01/2024 04:59:59 | 2,42             | 14:49:26   | 2,53   | 23:38:27   | 2,49         | 0,50                | 4,00       | VR  | Conforme   |
| 0                                | CP                      | PRP 2_Sines1           | 1513     | BP               | PP                        | 01/10/2023 05:00:00      | 01/01/2024 04:59:59 | 3,48             | 19:01:03   | 3,55   | 00:09:12   | 3,52         | 0,50                | 4,00       | VR  | Conforme   |
| 0                                | CP                      | PRP 2_Sines2           | 1513     | BP               | PP                        | 01/10/2023 05:00:00      | 01/01/2024 04:59:59 | 2,31             | 10:26:52   | 2,54   | 18:05:35   | 2,50         | 0,50                | 4,00       | VR  | Conforme   |
| 0                                | CP                      | UAG Évora              | 0705     | BP               | PP                        | 01/10/2023 05:00:00      | 01/01/2024 04:59:59 | 2,89             | 09:30:59   | 3,20   | 05:00:00   | 3,12         | 0,50                | 4,00       | VR  | Conforme   |